



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление МЧС России по Республике Крым
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности по городу Симферополю

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295051, тел. факс (3652) 25-93-64
mail: oads_mchs@mail.ru

Предписание № 90/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида №94 «Аистенок»

Муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Симферополя по пожарному надзору от «24» марта 2020 года, № 90, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 1 день 3 часа (с 14.30 до 17.30ч. 29.03.2020г.), начальником отделения нормативно-технического отдела надзорной деятельности по городу Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, майором внутренней службы Корниенко Алексеем Сергеевичем, проведена внеплановая проверка МБДОУ № 94 «Аистенок» по адресу: г. Симферополь, ул. Залеская, 79.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим МБДОУ №94 «Аистенок» Бурчик Валентина Ивановна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Не обеспечивается работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения	(п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479)	01.04.2022г.	
2.	Ширина эвакуационных выходов из помещений при числе эвакуирующихся более 15 человек составляет менее 1,2 м.	(п.5.1.4 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.)	01.04.2022г.	

нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на

которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения нормативно-технического
ОНД по г.Симферополю УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Крым Корниенко А.С.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)
по пожарному надзору)



«29» марта 2021г.

Предписание для исполнения получил:



Заведующий СВРДСУ 194
Андрей В.И.
(должность, фамилия, инициалы)

№	Наименование объекта	Адрес	Дата
1	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 10	г. Симферополь, ул. ...	01.04.2021
2	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 11	г. Симферополь, ул. ...	01.04.2021

Настоящее предписание является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.